

設計図書等に関する回答書

令和元年5月14日

二本松市長  
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 31教第1号
- 2 工事（業務）名 油井小学校校舎増築実施設計業務委託
- 3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
<p>①本業務は、2階建6教室R・S造の校舎新築工事の設計になると思いますが、スウェーデン式サウンディング試験でよいでしょうか。R・S造の場合、ボーリング調査が必要かと思われます。</p> <p>②業務範囲に「省エネルギー関係計算書の作成及び申請手続き業務」は含まれていないようですが、不要と考えてよろしいでしょうか。300㎡を超える建物の場合、必要かと考えますが、300㎡未満の建物になるのでしょうか。</p> <p>③貸与資料が明示されていませんが、基本設計時の資料はないのでしょうか。</p> <p>④既存校舎には全く接続しない、という考えでよいでしょうか。</p> <p>⑤既存校舎の確認申請済書、完了検査済証は残っていないのでしょうか。</p>	<p>① 工期短縮を図るため、S造（軽量鉄骨）もしくは木造が予想されます。また、増築箇所において、中庭を予定しており確認の上でスウェーデン式サウンディング試験といたしました。しかし、ボーリングが必要であれば委託者受託者の協議において調査を変更します。</p> <p>② 実施設計業務の成果により、建物面積で必要となる手続き（許認可）を取る旨の変更を行うこととします。</p> <p>③ 市が作成した基本設計については、受注後に提示できるものとします。</p> <p>④ 既存校舎には接続しません。</p> <p>⑤ 受注後に提示できるものとします。</p>

事務取扱／総務部 財政課 契約係

TEL 0243-55-5082（直通）