

設計図書等に関する回答書

令和元年6月26日

二本松市長 三保 恵一  
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 元土木第47号
- 2 工事（業務）名 (仮称)久保丁第二駐車場整備工事
- 3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
地先境界ブロック施工パッケージ内訳表にある歩車道境界ブロックが各種(600mm以下、50kg未満)となっていますが、より詳細な規格を教えてください。	施工パッケージ歩掛【SPD245】については設置のみの費用となりT101Dの単価は「0」となります。材料については別途【登録単価F0001】にて計上しております。 ※規格 W600×D160×H100

事務取扱／総務部 財政課 契約係

Tel 0243-55-5082 (直通)