

設計図書等に関する回答書

令和元年7月10日

二本松市長
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 元農振第6号
- 2 工事（業務）名 ため池等放射性物質対策事業（上の池外1池）対策工業務委託
- 3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
1. 上の池T単1号 浚渫等設備運転の見積単価を教えてください。	1. 浚渫等設備運転：408,000円/日となっております。
2. 上の池T単1号 無機系凝集剤の見積単価を教えてください。	2. 無機系凝集剤：1,100円/kgとなっております。
3. 上の池T単2号 装置・設備設置撤去の歩掛を教えてください。	3. 装置・設備設置撤去の歩掛は土木一般世話役8.000人、特殊作業員24.000人、運転手（特殊）8.000人、普通作業員24.000人、バックホウ8.000日、雑品0.200となっております。
4. 南作T単3号 泥土改良工の歩掛を教えてください。	4. 泥土改良工の歩掛は土木一般世話役0.400人、普通作業員0.860人、バックホウ0.800日となっております。
5. 南作S単11号 大型土のう工歩掛内に大型土のう袋とありますが、発生土壌処理工内に耐候性大型土のうが計上されているため歩掛内の大型土のう袋は計上しなくても良いでしょうか。	5. お見込みのとおり、歩掛内の大型土のう袋は計上する必要はございません。

事務取扱／総務部 財政課 契約係

TEL 0243-55-5082（直通）