

設計図書等に関する回答書

令和元年7月18日

二本松市長
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号
- 2 工事（業務）名 山ノ入浄水場ほか100施設で使用する電気の調達
- 3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
1. 【別紙】施設一覧表のNo.41 才木山配水池の4月の予定使用電力量が「-29」となっておりますが、正しいでしょうか？	1、仕様書別紙 施設一覧表No.41の4月の予定電力使用量については「-29」で誤りございません。 当該施設について、冬季間（1～3月）の検針について毎月は行わず、見込みの使用電力量とし、4月の検針時に当該期間分の使用量を精算するという協定を東北電力株式会社と結んでおります。 その他No.46、No.65、No.66、No.73も同様の取り扱いとしております。
2. 【別紙】施設一覧表のNo.65 岩代第二水源の種別が従量電灯Bで、契約容量が25Aとなっているが、従量電灯Bで25Aは間違いではないでしょうか？	2、仕様書別紙 施設一覧表No.65について、仕様書に誤りがありました。 下記のとおり訂正いたします。 誤) 契約種別 従量電灯B 予定契約電力等 25A ↓ 正) 契約種別 従量電灯B 予定契約電力等 20A

事務取扱／総務部 財政課 契約係

TEL 0243-55-5082 (直通)