

令和元年7月24日

二本松市長 三保 恵一
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 元建第7号
- 2 工事（業務）名 鳥居町消防屯所新築工事
- 3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
<p>①矩形図・展開図・平面図では、流しライニング甲板W=120・トイレライニング甲板W=120と載っていますが、ステンレス甲板は1.0mm程度で見てよいですか。ステンレス甲板でなく、別のライニング甲板の場合メーカー名及び品名・型番を教えてください。さらに切抜設計書には便所 ライニング 3ヶ所と載っていますが、2ヶ所は同じ長さですが、1ヶ所は長さが長いので、同じ3ヶ所と載せるわけにはいかないと思います。</p>	<p>① ライニングの仕様についてはステンレス鋼板厚=1.0mmとして積算してください。ライニングの数量については内訳書のとおり積算願います。施工時に協議を行うことができるものとします。</p>
<p>②矩形図・展開図・仕上表では、流し廻りの壁仕上げが石こうボード 12.5mm 下地壁 t=6mm キッチンパネル仕上げ、トイレ壁が t=6mm 化粧ケイカル板仕上げとなっています。t=6mm のキッチンパネルはタカラにもクリナップにもありません。タカラ・クリナップ共キッチンパネルの厚さは t=3mm です。厚さ3mm のキッチンパネルではだめですか。又トイレの壁仕上げは石こうボード 12.5mm 下地 t=6mm 化粧ケイカル板仕上げとなっていますが、t=6mm 化粧ケイカル板のメーカー名・商品名称・型番を教えてください。</p>	<p>② 設計図書のとおり積算願います。一般的な資材を想定しております。なお、施工時に協議を行うことができるものとします。</p>
<p>③庇の鼻隠し取付・ガルバニウム鋼板α 0.4mmの数量(L=4.5m)が抜けていると思います。</p>	<p>③ 鼻隠しも含め加工取付費共1式として積算願います。</p>

④集水器・エルボーの数量が抜けていると思います。(※集水器 1 個に対しエルボーは 2 個)集水器：11 個

⑤切抜設計書 頁 0-0033 防音シート張 施工第 0-0011 号表の内訳の中で、その他 25%と載っていますが、どの項目をたした合計の 25%ですか。教えてください。

⑥切抜設計書 頁 0-0018 左官工事 工種第 0012 号表の中では、壁モルタル金ゴテア 20 ワイヤラス下地 16.7 m²と載っていますが、頁 0-0021 内外装工事 工種第 0015 号表の中ではラス張り 木造下地 リブラス 0.4mm アスファルトフェルト 430 共 16.7 m²と載っています。ワイヤラスかりブラスかどちらですか。

⑦仕上表・平面図では板の間が t=15 フローリング張、矩形図・展開図では控室腰壁が t=12 複合フローリング張仕上げ CL2 と載っています。しかし、切抜設計書頁 0-0021 内外装工事 工種第 0012 号表の中では、複合フローリング張りナラァ 12×幅 303 5.0 m²、複合フローリング張りナラァ 12×幅 303 10.4 m²と載っています。

切抜設計書が正しければ、板の間・控室腰壁共 t=12 複合フローリング塗装品です。図面が正しければ、板の間は t=15 複合フローリング塗装品、控室腰壁は t=12 フローリング CL2 仕上げです。(※控室腰壁は t=12 複合フローリングではなく羽目板になります。板の間・控室腰共同じ柄にはなりません。)

板の間・控室腰仕上げ材を決定してください。複合フローリング塗装品の場合はメーカー名・商品名称・品番も教えてください。

⑧平面図・展開図には出窓の地板：ポストフォームが載っているが、切抜設計書の内訳には載っていません。内訳に入れるべきだと思います。又ポストフォームのメーカー名・商品名等教えてください。

⑨倉庫展開図には収納棚 2 段 L 800×H1600 ヶ載っていますが、切抜設計書の仕上げユニット

④ 内訳書のとおり積算願います。施工時に協議を行うことができるものとします。

⑤ 労務費の25%として積算願います。

⑥ リブラス貼として積算願います。施工時に協議を行うことができるものとします。

⑦ 床壁共t=12複合フローリングナラァ12×幅303塗装品の一般的な資材として積算願います。

⑧ 内訳書通り積算願います。施工時に協議を行うことができるものとします。

⑨ 内訳書通り積算願います。施工時に協議を行うことができるものとします。

工事の内訳には載っていません。内訳に入れるべきだと思います。又この収納棚は材工共で見るといいですか。棚の塗装は塗装工事に入れるべきですか。

事務取扱／総務部 財政課 契約係

TEL 0243-55-5082 (直通)