

設計図書等に関する回答書

令和元年10月2日

二本松市長 三保 恵一
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 元都計第45号
- 2 工事（業務）名 安達ヶ原ふるさと村公園整備事業
ドーム型トランポリン遊具整備工事
- 3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
①現場の仮囲いが図面と設計書にないので、ご指示願います。 ②一次側電源工事(三相 200V・1KVA 以上)が必要ですが、図面と設計書にないので、ご指示願います。	① 仮囲い等の範囲については、施工ヤード等を含め施工計画時に協議するものとし、費用については、共通仮設費に含まれます。 ② 一次側電源については、送風機小屋南側にある既存配電盤から電源供給を行うため、一次電源工事の必要はありません。二次側電源については、本体工事に含まれます。

事務取扱／総務部 財政課 契約係
TEL 0243-55-5082 (直通)