

設計図書等に関する回答書

令和2年1月21日

二本松市長 三保 恵一
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 元建第19号
- 2 工事（業務）名 社会資本整備総合交付金事業（仮称）二本松城文化観光施設新築機械設備工事
- 3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
① 設計図面No.P-108 汚水中継槽の仕様の中で、FRP製ポンプ槽本体からの「かさ上げ」が300mm以上（実質1m以上）と思われませんが、防護補強をする必要はないのでしょうか。	① 切抜設計書のとおり積算願います。防護補強については施工時に協議をするものいたします。

事務取扱／総務部 財政課 契約係
Tel 0243-55-5082（直通）