

設計図書等に関する回答書

令和2年1月21日

二本松市長 三保 恵一
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 元建第18号
- 2 工事（業務）名 社会資本整備総合交付金事業（仮称）二本松城文化観光施設新築電気設備工事
- 3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
①設計図E-005、E-014、E-021図において、高圧気中開閉器（PAS）は「300A」と図示されていますが、金抜設計書では「200A」と記載があります。どちらを正としますか。御指示下さい。	① 切抜設計書頁0-0027、高圧気中開閉器設置に記載のとおり、「200A」を正としてください。
②設計図E-002図において、「26. 受変電設備（2）消火器は本工事に含む、収納ボックス1本」、及びE-021図において、「受変電装置仕様 11. 付属品」に「消火器10号・箱 1個」が記載されていますが、金抜設計書には消火器及び受変電付属品類の明細が見当たりません。つきましては、別途協議の対象となるものと解釈して宜しいでしょうか。御指示下さい。	② 消火器ボックスおよび消火器については切抜設計書頁0-0030、高圧受電盤設置に含むものとして積算願います。

事務取扱／総務部 財政課 契約係

Tel 0243-55-5082（直通）