

設計図書等に関する回答書

令和2年1月21日

二本松市長 三保 恵一
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 元建第18号
- 2 工事（業務）名 社会資本整備総合交付金事業（仮称）二本松城文化観光施設新築電気設備工事
- 3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
① 図面No.E-006 照明器具姿図、器具照会番号 SP-11 LED埋込ダウンライトについて、姿図と仕様が合致した器具が探しあっておりません。メーカー及び参考型番などご教示ください。	① SP-11のLEDダウンライトの仕様について、電球色・40形・口径75φ相当の機器で積算願います。仕様があつていればメーカー・品番・姿図等は問わないことといたします。

事務取扱／総務部 財政課 契約係

Tel 0243-55-5082（直通）