

飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果

<平成22年度～平成23年度分>

単位:Bq(ベクレル)/kg

水道事業名	二本松上水道事業		二本松上水道事業 (岳地区)		二本松上水道事業 (安達地区)		岩代簡易水道事業		東和簡易水道事業		西新殿簡易水道事業		福上川ダム(安達・東和)	
採水場所	農村婦人の家		岳温泉観光協会		吉倉高齢者 能力活用センター		岩代図書館(H23.9まで) 岩代支所(H23.10月～)		太田地内 末端給水栓蛇口		六角はつらつセンター		すりかみ浄水場	
採水月日	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム
平成24年3月28日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年3月21日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年3月14日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年3月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年2月29日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年2月22日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年2月15日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年2月8日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年2月3日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年2月1日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年1月30日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年1月27日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年1月25日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年1月23日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年1月20日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年1月18日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年1月16日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年1月13日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年1月11日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年1月9日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年1月6日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成24年1月4日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年12月28日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年12月26日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年12月23日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年12月21日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年12月19日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年12月16日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年12月14日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年12月12日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年12月9日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年12月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年12月5日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年12月2日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年11月30日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年11月28日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年11月25日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年11月23日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年11月21日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年11月18日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年11月16日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年11月14日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年11月11日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年11月9日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年11月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年11月4日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出

※1 厚生労働省通知:平成24年3月5日付健水発0305第2号による基準値(平成24年4月1日から適用)  
・放射性セシウム 10 Bq/kg  
※2 「不検出」:ゲルマニウム半導体検出器の検出限界値を下回ったことを指します。  
※3 平成24年2月6日からは週1回の検査となり、検出限界値が概ね5Bqから1Bqに精度が向上されました。

飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果

<平成22年度～平成23年度分>

単位:Bq(ベクレル)/kg

水道事業名	二本松上水道事業		二本松上水道事業 (岳地区)		二本松上水道事業 (安達地区)		岩代簡易水道事業		東和簡易水道事業		西新殿簡易水道事業		福上川ダム(安達・東和)	
採水場所	農村婦人の家		岳温泉観光協会		吉倉高齢者 能力活用センター		岩代図書館(H23.9まで) 岩代支所(H23.10月～)		太田地内 末端給水栓蛇口		六角はつらつセンター		すりかみ浄水場	
採水月日	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム
平成23年11月2日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年10月31日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年10月28日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年10月26日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年10月24日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年10月21日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年10月19日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年10月17日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年10月14日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年10月12日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年10月10日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年10月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年10月5日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年10月3日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年9月29日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年9月27日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年9月25日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年9月23日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年9月21日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年9月19日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年9月17日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年9月15日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年9月13日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年9月11日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年9月9日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年9月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年9月5日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年9月3日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年9月1日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年8月29日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年8月28日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年8月26日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年8月24日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年8月22日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年8月20日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年8月18日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年8月16日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年8月14日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年8月12日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年8月10日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年8月8日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年8月6日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年8月4日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年8月2日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年7月31日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年7月29日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出

※1 厚生労働省通知:平成24年3月5日付健水発0305第2号による基準値(平成24年4月1日から適用)  
・放射性セシウム 10 Bq/kg  
※2 「不検出」:ゲルマニウム半導体検出器の検出限界値を下回ったことを指します。  
※3 平成24年2月6日からは週1回の検査となり、検出限界値が概ね5Bqから1Bqに精度が向上されました。

飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果

<平成22年度～平成23年度分>

単位:Bq(ベクレル)/kg

水道事業名	二本松上水道事業		二本松上水道事業 (岳地区)		二本松上水道事業 (安達地区)		岩代簡易水道事業		東和簡易水道事業		西新殿簡易水道事業		福上川ダム(安達・東和)	
採水場所	農村婦人の家		岳温泉観光協会		吉倉高齢者 能力活用センター		岩代図書館(H23.9まで) 岩代支所(H23.10月～)		太田地内 末端給水栓蛇口		六角はつらつセンター		すりかみ浄水場	
採水月日	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム
平成23年7月27日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年7月25日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年7月23日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年7月21日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年7月19日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年7月17日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年7月15日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年7月13日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年7月11日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年7月9日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年7月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年7月5日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年7月3日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年7月1日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年6月29日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年6月27日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年6月25日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年6月23日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年6月21日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年6月19日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年6月17日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年6月15日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年6月13日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年6月11日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年6月9日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年6月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年6月5日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年6月3日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年6月1日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年5月30日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年5月28日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年5月26日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年5月24日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年5月22日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年5月20日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年5月18日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年5月16日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年5月14日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年5月12日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年5月10日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年5月8日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年5月6日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年5月4日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年5月2日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年4月30日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出
平成23年4月28日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			不検出	不検出

※1 厚生労働省通知:平成24年3月5日付健水発0305第2号による基準値(平成24年4月1日から適用)  
・放射性セシウム 10 Bq/kg  
※2 「不検出」:ゲルマニウム半導体検出器の検出限界値を下回ったことを指します。  
※3 平成24年2月6日からは週1回の検査となり、検出限界値が概ね5Bqから1Bqに精度が向上されました。

飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果

<平成22年度～平成23年度分>

単位:Bq(ベクレル)/kg

水道事業名	二本松上水道事業		二本松上水道事業 (岳地区)		二本松上水道事業 (安達地区)		岩代簡易水道事業		東和簡易水道事業		西新殿簡易水道事業		福上川ダム(安達・東和)	
採水場所	農村婦人の家		岳温泉観光協会		吉倉高齢者 能力活用センター		岩代図書館(H23.9まで) 岩代支所(H23.10月～)		太田地内 末端給水栓蛇口		六角はつらつセンター		すりかみ浄水場	
採水月日	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム
平成23年4月26日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
平成23年4月24日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
平成23年4月22日	不検出	不検出	不検出	不検出	7.6	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
平成23年4月20日	不検出	不検出	不検出	不検出	8.2	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
平成23年4月18日	不検出	不検出	不検出	不検出	10.9	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
平成23年4月16日	不検出	不検出	不検出	不検出	14.6	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
平成23年4月14日	不検出	不検出	不検出	不検出	8.7	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
平成23年4月12日	不検出	不検出	不検出	不検出	9.4	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
平成23年4月10日	不検出	不検出	不検出	不検出	19.2	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
平成23年4月8日	不検出	不検出	不検出	不検出	24.6	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
平成23年4月6日	不検出	不検出	不検出	不検出	30.6	不検出	不検出	不検出					不検出	不検出
平成23年4月5日	—	—	—	—	—	—	不検出	不検出					—	—
平成23年4月4日	不検出	不検出	不検出	不検出	33.9	不検出	—	—					7.2	不検出
平成23年4月1日	不検出	不検出	不検出	不検出	26	不検出	不検出	不検出					4.9	不検出
平成23年3月29日	不検出	不検出	不検出	不検出	31	不検出	不検出	不検出					7.4	不検出

※1 厚生労働省通知:平成24年3月5日付健水発0305第2号による基準値(平成24年4月1日から適用)  
・放射性セシウム 10 Bq/kg

※2 「不検出」:ゲルマニウム半導体検出器の検出限界値を下回ったことを指します。

※3 平成24年2月6日からは週1回の検査となり、検出限界値が概ね5Bqから1Bqに精度が向上されました。