

設計図書等に関する回答書

令和3年7月12日

二本松市長 三保 恵一
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

1 工事（業務）番号 3 土木第32号

2 工事（業務）名 浮内川外4河川緊急浚渫事業 設計業務委託

3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
①補助基準点測量1.5haとありますが、既存基準点の座標は各路線とも提供していただけるのでしょうか？又、各路線ごとに何点提供いただけるのか提示願います。又、成果品は、網を組まなければならないのですが、単線なのか厳密網なのか御教示願います。	① 既存基準点については、近くの路線に図根点等がある場合は、必要に応じ提供することは可能です。網図については、単線です。
②現況測量がありますが、仕様書に添付してある図面の修正トレースではダメなのでしょうか？ 浚渫工事で改良工事のような精度管理表を提出するのか、御教示願います。	② 設計図書のとおり平面図を作成してください。なお、精度管理表については、共通仕様書（業務委託編I）第105条に記載されているとおりです。

事務取扱／総務部財政課契約係

TEL0243-55-5082（直通）