

設計図書等に関する回答書

令和3年11月8日

二本松市長 三保 恵一
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 3 建住第11号
- 2 工事（業務）名 正法寺町消防屯所新築設計業務委託
- 3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
<p>仕様書及び特別経費には計上されていないように見受けられますが本業務にアスベスト含有分析調査は含まれるのでしょうか。また含まれる場合は JIS の何番で何検体でしょうか。</p>	<p>本業務にはアスベスト含有分析調査（1 検体）が含まれております。解体1.業務価格内訳d.特別経費にアスベスト含有分析調査1 検体を計上しております。また、アスベストの分析はJIS A 1481-1（2014改正）「建材製品中のアスベスト含有率測定法－第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法」、JIS A 1481-2「建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第2部：試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」、JIS A 1481-3「建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第3部：アスベスト含有率のX線回析定量分析方法」、JIS A 1481-4（2016）「建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第4部：質量法及び顕微鏡法によるアスベストの定量分析方法」に準拠し、若しくはこれらと同等以上の精度を有する分析方法により行ってください。</p> <p>測定項目：6 物質〔クリソタイル、クロシドライト、アモサイト、トレモライト、アンソフィライト、アクチノライト〕</p>

事務取扱／総務部財政課契約係

TEL0243-55-5082（直通）