

設計図書等に関する回答書

令和4年1月14日

二本松市長 三保 恵一
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 3 農林第23号
2 工事（業務）名 柳田堀越水対策ゲート設置工事
3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
<p>① 構造物の図面について 構造物の設置位置、状況等の図面が添付されていませんが、これは落札後の現場打合せで変更協議ということでの理解でいいでしょうか。</p> <p>② 簡易スルーゲートについて 簡易スルーゲートの L と X の寸法が不明の為、本体の価格が調べられませんのでお教えください。</p>	<p>① 変更協議で対応いたします。</p> <p>② 現場の既存側溝がオープン側溝にゲートを設置するため、標準寸法が、L=1300・X=600の簡易スルーゲートとなります。なお、現場での寸法において変更対応いたします。</p>

事務取扱／総務部財政課契約係

TEL0243-55-5082（直通）