

設計図書等に関する回答書

令和4年10月31日

二本松市長 三保 恵一
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

1 工事（業務）番号 4教第9号

2 工事（業務）名 安達地方特別支援学校進入路新設工事

3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
<p>採用単価表について</p> <p>・TZ3010 LED道路照明灯具 標準仕様 アーム取付型 建物物価、積算資料を調査したところ、同名品が複数存在します。詳細の規格をご教授願います。</p> <p>・TZ3030 光電式自動点滅器 分離型 10A/200V 建物物価にて調査したところ、同名品が複数存在します。詳細の規格をご教授願います。</p>	<p>・TZ3010 LED道路照明灯具 標準仕様 アーム取付型の規格について、定格光束5000lm以上、標準仕様、ポールヘッド型・アーム取付形とする。</p> <p>・TZ3030 光電式自動点滅器 分離型 10A/200Vの型番及び規格について、JIS2形、電子式、分離型、10A/200Vニップル（ポール直付け）とする。</p>

事務取扱／総務部財政課契約係

TEL0243-55-5082（直通）