設計図書等に関する回答書

令和6年6月6日

二本松市長 三保 恵一
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 6 建住第2号
- 2 工事（業務）名 岩南消防屯所新築工事
- 3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
<p>① 軒天・外壁取合い部には、通気見切縁：カラーGL鋼板（既製品）が図示されておりましたが、入れるべきですか。</p>	<p>①切抜設計書のとおり積算願います。 外壁下地を縦胴縁下地の納まりとして通気を確保します。 軒天・外壁取合い部に見切縁は不要です。</p>
<p>② 流し台、コンロ台はBL認定品ですか、一般品ですか。また図面では吊戸棚の高さが650mmとなっていますが、500mmですか700mmですか、どちらで見ればよいですか。</p>	<p>②流し台、コンロ台及び吊戸棚は全てBL認定品として積算願います。また、切抜設計書P31の吊戸棚の規格は、W=1,000mm、D=365、H=500mm（参考寸法）として積算願います。</p>
<p>③ 図面番号D-0401展開図で、控室Cの壁部・腰部が斜線になっているところが、構造用合板下地12mmと図示されていますが、腰部は複合フローリング12mm直張りではないかと思えます。また壁部斜線になっているところは構造用合板12mm下地張りにする必要があるのですか、石こうボード12.5mm下地張りではダメな理由を教えてください。</p>	<p>③切抜設計書のとおり積算願います。 当該箇所は壁補強が必要な箇所として設計しております。また、補強範囲については、施工時に協議するものとします。</p>

<p>④ 切抜設計図書 20 ページで建築工事木・内訳で構造材(胴縁)赤松(KD)の項目と数量、構造材。(破風板、広小舞、野縁)杉(KD)の項目と数量が載っていません。数量等ほかの項目に含まれているのでしょうか。</p> <p>造作材(額縁・枠材等)数量は、造作材(敷居等)の数量・造作材(廻縁等)の数量に含まれているのでしょうか。</p>	<p>④ 胴縁は構造材(間柱等)、破風板、広小舞、野縁は構造材(垂木等)の数量に含まれています。</p> <p>額縁、枠材等は造作材(廻縁等)の数量に含まれています。</p>
--	---

事務取扱／総務部 財政課 契約係

TEL 0243-55-5082 (直通)