

設計図書等に関する回答書

令和6年7月12日

二本松市長 三保 恵一
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 6建住第9号
- 2 工事（業務）名 【脱炭素化推進事業】 二本松市民会館LED照明導入
改修工事
- 3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項				
① E-14図、図中「倉庫・タラップ」の部屋で照明器具記号「C601」×1台が新設とありますが、E-08照明器具姿図には表記が見当たりませんので、姿図・仕様・参考品番等について教えてください。	① c601の詳細について次の通り姿図・仕様・参考品番を追加提示いたします。 <table><tr><td>c601</td><td>LED10.7W シーリングライト</td></tr><tr><td colspan="2">パナソニック：LGW51780LE1 同等品</td></tr></table>  器具光束：953lm 色温度：5000K、Ra83 本体：プラスチック カバー：アクリル 器具寸法：Φ265×H114 質量：0.9kg	c601	LED10.7W シーリングライト	パナソニック：LGW51780LE1 同等品	
c601	LED10.7W シーリングライト				
パナソニック：LGW51780LE1 同等品					
② E-23図、図中「変換器盤（新設）」の表示があり、盤内に「DMX-PWR信号変換器8系統出力」×2台収容と記載されておりますが、金抜き設計書、P46.代価表0002の内訳では、「DMX-PWR信号	② 工事内訳書のとおりDMX-PWM信号変換器1台として積算願います。施工時に協議するものとします。				

変換器8系統出力」は1台のみ計上となっております。信号変換器に接続する台数計からすると、8系統出力×1台若しくは4系統出力×2台とも解釈できると思われますが、必要数量は8系統出力のものを2台との解釈でよろしいでしょうか。ご教示願います。 ③ 閲覧参考価格の開示をお願いいたします。	③ 工事入札における見積採用単価は非公表とします。
--	----------------------------------

事務取扱／総務部 財政課 契約係
Tel 0243-55-5082（直通）