設計図書等に関する回答書

令和6年8月2日

二本松市長
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 6農林第3号
- 2 工事（業務）名 ため池等放射性物質対策事業（江口外5池）対策工業務委託
- 3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
①大型土のう工で使用する大型土のう袋の規格或いは見積単価ご教授願います。	①仮設工で計上している「大型土のう工」で使用する大型土のう袋の規格は、1.0t用で単価は1,100円となります。なお、除去土処理工で計上されている「大型土のう工」は耐候性大型土のう（ポリエチレン内袋付き）の製作などの労務費の計上となります。
②下部シート敷設撤去工で使用する土木安定用材の規格と見積単価ご教授願います。	②土木安定用材の規格は、ポリプロピレン（P.P）系織布、980N/5cm、t=0.37mm 単価は160円/m ² となります。

事務取扱／総務部 財政課 契約係

TEL 0243-55-5082（直通）