

設計図書等に関する回答書

令和6年8月2日

二本松市長  
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 6農林第6号
- 2 工事（業務）名 ため池等放射性物質対策事業（中洞池外5池）対策工業務委託
- 3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
1.採用単価表について 中洞池 S単12号 土木安定用材(マット・シート類) 同品名が複数存在します。詳細の規格をご教授願います。	1. 土木安定用材（マット・シート類）の規格はポリプロピレン（P.P）系織布 980N/5cm、t=0.37mmとなります。
2.採用単価表について 採用単価表に記載のありました高圧洗浄機の単価は、4週8休補正済の単価でしょうか。ご教授願います。	2. 高圧洗浄機の単価は、4週8休補正の掛かる前の単価となります。

事務取扱/総務部 財政課 契約係

TEL 0243-55-5082（直通）