

設計図書等に関する回答書

令和7年2月5日

二本松市長 三保 恵一
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 6都計第52号
- 2 工事（業務）名 都市構造再編集中支援事業 二本松駅南口広場線道路改良工事
- 3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
<p>・施工第36号表 歩車道境界ブロック内、歩車道境界ブロック材料単価について 手入力単価との記載がありますので、詳細規格と単価、端数処理方法をご教授願います。</p> <p>・施工第25号表 ヒューム管(B形管)内、TA011 鉄筋工(市場単価)は週休2日補正後の単価でよろしいでしょうか。</p>	<p>・県単価 T1126 歩車道境界ブロック B r II F a 2 5 0 R J I S 型 h250×L2000 246kg を 1m単価に換算し、端数処理は1円まで（1円未満切捨て）としています。</p> <p>・TA011 鉄筋工(市場単価)は週休2日補正後の単価です。</p>